

Nytsz: 6135-10-2/20220519

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2022. május 19.**Ajánlás lejárta**
2027. május 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: August Winkhaus GmbH & Co. KG., Németország

Termék forgalmazó: **Door Panels Kft.**
H-2230 Gyömrő, Péteri út hrsz.: 0119/36.

Telefonszám: +36-70/ 883-4595
E-mail: office@door-panels.hu
Honlap: www.door-panels.hu
Kapcsolattartó: Szabó Attila
Beosztás: kereskedelmi képviselő

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1906:2010 záruk és épületvasalatok szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bevésőzárak és hengerzárbetét családok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> R4 jelölésű egyponthoz való élzárású bevésőzár, az ajtólap vetemedés elleni védelmére alkalmas 4 darab excentrikus görgővel; fúrás és törés ellen védő zárpajzzsal szerelve	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> M2 jelölésű háromponthoz való bevésőzár, 2 darab kampóval; fúrás és törés ellen védő zárpajzzsal szerelve	
<input type="checkbox"/> M4 jelölésű ötponthoz való bevésőzár, 4 darab kampóval; fúrás és törés ellen védő zárpajzzsal szerelve	
<input type="checkbox"/> AV3 jelölésű többponthoz való bevésőzár, kicsapónyelves zár család; fúrás és törés ellen védő zárpajzzsal szerelve	
<input type="checkbox"/> ZRV/ZRV6 jelölésű hengerzárbetét család; fél-, kettős-, belül forgatógombos és RIM betét kivitelben	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN 1303 szabvány.
Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297	web: www.mabisz.hu
Tel.: (1) 802-8400	email: info@mabisz.hu
Fax: (1) 802-8499	

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> X-tra jelölésű hengerzárbetét család; fél-, kettős-, belül forgatógombos és RIM betét kivételben	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. <hr/> 6. osztály MSZ EN 1303 szabvány.
<input type="checkbox"/> AZ/VS/VS6 jelölésű hengerzárbetét család; fél-, kettős-, belül forgatógombos és RIM betét kivételben	
<input type="checkbox"/> RPE/RPS/RPS+ jelölésű hengerzárbetét család	
<input type="checkbox"/> N-TRA/N-TRA+ jelölésű hengerzárbetét család	

A MABISZ VKB az August Winkhaus GmbH & Co. KG. által gyártott és a **Door Panels Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyongvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2022. május 19.



 UNIQA Bizt. Zrt.



 GROUPAMA Biztosító Zrt.




 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



 GENERALI Biztosító Zrt.




 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.




 AEGON Magyarország Zrt.



 ORFK



 MABISZ VKB elnök
 KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület
 

ZÁRADÉK

6135-10-2/20220519 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bevészárak és hengerzárbetét családok biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Filep József	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2022. május 19.