

Nytsz: 6239-10-2/20231116

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2023. november 16.**Ajánlás lejárt**
2028. november 30.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:** SC DOOR PANELS SRL., Románia**Termék forgalmazó:** **DOOR PANELS Kft.**
H-4241 Bocskai kert, Veres Péter út 12.

Telefonszám: +36-30/ 425-6411

E-mail: office@door-panels.hu

Honlap: www.door-panels.hu

Kapcsolattartó: Heim Attila

Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképesség modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárat ajtópanelek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a panel támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- a panellap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen a panel ellenálló képességével.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Panel gyártási ideje:

mennyisége: m²

Telepítést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:






Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> 24 mm-től 44 mm-ig vastagságú ajtópanelek	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. Alkalmos az MSZ EN 1627, 1630 szabvány szerint RC 3 osztályba (5 perc áttörésgátlás) sorolt nyílászárókban való alkalmazásra.

A MABISZ VKB az SC DOOR PANELS SRL. által gyártott, a **DOOR PANELS Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2023. november 16.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
ALFA Biztosító Zrt.
.....
ORFK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

6239-10-2/20231116 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bejárat ajtópanelek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2023. november 16.